



## **КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ**

Варна 9000, ул. "Преслав" 16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259

Рег. № 3739/18.06.2013 г.

Екз. Единствен

### **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

В изпратената покана за участие в обществена поръчка „Кабели и свързани с тях продукти”, в Приложение 1 са допуснати технически неточности, за което моля да ни извините.

Допълненията в Приложение 1 на поканата са както следва:

1. Към позиция 15 „Антигромови скоби” – Ф16;
2. Към Позиция 26 „Нулеви клеми” – клеми за 16 жила;
3. Към позиция 27 „Захранващи гребени” – тип ЗР63 18 полюса, 2 метра;
4. Към позиция 28 „Изолирани кабелни накрайници -пакет” – тип RVL2-4, отвор 4 мм, 1,5-2,5 мм<sup>2</sup>;
5. Към позиция 32 „Гофрирана тръба ф 16 (ПВЦ)” – бяла;
6. Към позиция 35 „Апартаменски ел.табла (кутии) ТАП 5” – открит;
7. Към позиция 38 и 39 „Предпазител автоматичен А-100А – общо 10 бр;
8. Към позиция 52 „Разклонителни кутии скрити кръгли” –Ф75х45.

**ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИК НА ЩАБА НА ВМС**

**КАПИТАН I РАНГ      /П/      ЛЮБОМИР ДРУМЕВ**

18.06.2013 г.