



ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ

КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

Варна 9000, ул. "Преслав" 16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259

Рег. № 2600 / 04.05 .2018 г.

Екз. Единствен

Копие _____

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „ДОСТАВКА НА МЕТАЛНИ ОГНЕУПОРНИ КАСИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ”

По Обособена позиция №1

1. В т. 3.1.5 на ТС ВМС.Б.ККИ.061.18. - Не става ясно посочените размери на допълнителния сейф вътрешни ли са или външни?

Отговор: Посочените размери са вътрешни на допълнителния сейф.

2. По т. 3.1.7. на ТС ВМС.Б.ККИ.061.18. Възможността за отваряне на вратата на 180 градуса предполага, че се отнася за външната каса, а не за вътрешната?

Отговор: Възможността за отваряне на вратата на 180 градуса се отнася за външната каса.

3. По т. 3.1.8. на ТС ВМС.Б.ККИ.061.18. Нужно ли е след като външната врата се заключва с четиристранен механизъм и с касова и шифрова брави, клас "В", с такива брави да се заключва и допълнителния (вътрешен) сейф?

Отговор: Не е нужно допълнителният (вътрешен) сейф да се заключва с четиристранен механизъм и с касова и шифрова брава. Достатъчно е той да има вратичка, която да се затваря устойчиво.

4. По т. 3.5 на ТС ВМС.Б.ККИ.061.18. - Посочените изисквания за пожароустойчивост, целият сейф ли касаят или само допълнителният (вътрешен) сейф?

Отговор: Сертификат за клас S 60 P се отнася за външната каса, а сертификат за клас S 60 DIS се отнася за допълнителният (вътрешен) сейф.

По двете обособени позиции

5. Предвид факта, че при ценообразуването трябва да се включи и доставка до мястото на стоенето и монтаж, моля да се уточни на кой етаж (средно) ще се качват изделията и наличието или отсъствието на асансьор, който може да се ползва, както и неговата товароносимост?

Отговор: Касите ще се разполагат в няколко помещения на 3 етаж. Сградата не разполага с асансьор.

6. Предполаганото тегло на една каса е 1 200 кг., съобразена ли е товароносимостта на бетоновите плочи, върху които ще бъде извършен монтажа?


Отговор: Товароносимостта на бетоновите плочи, върху които ще бъде извършен монтажа, е по-малка от 1200 кг. на кв. м.

7. Нужни ли са метални кутии за запечатване на ключовете и метална каса за съхранение на тези кутии?

Отговор: Не са нужни.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

КОНТРААДМИРАЛ  **МИТКО ПЕТЕВ**

 2018 г.