



## ВОЕННОМОРСКИ СИЛИ

### КОМАНДВАНЕ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ

Варна 9000, ул. "Преслав" 16, тел: 552-622, 552-635; факс: 603-259

Рег. № 6533 / 11 . 09 . 2019 г.

Екз. Единствен

### ПОКАНА

за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет "Доставка и подмяна на пирсови електроразпределителни табла".

Във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка, Командването на Военноморските сили кани всички заинтересовани лица, които могат да изпълнят поръчката съгласно Техническите изисквания – Приложение №1 към поканата, да подадат индикативно ценово предложение за обществена поръчка с предмет „Доставка и подмяна на пирсови електроразпределителни табла“.

Условия на поръчката:

1. Поръчката е за изработка и монтаж на 10 бр. броя електрически табла модул 1 (4 бр. за в.ф. 32140 - Варна и 6 бр. за в.ф. 32890 – Бургас) и 2 бр. от модул 2 за в.ф. 32140 - Варна.

2. Индикативното ценово предложение да съдържа цена за изработка на 1 бр. от всеки тип електроразпределително табло с включен монтаж.

3. Срок за изпълнение на поръчката – до 12.12.2019 г.

4. Всяко заинтересовано лице може да подаде индикативно ценово предложение.

5. Индикативното ценово предложение да се представи в писмена форма, на български език, в запечатан непрозрачен плик. На плика да бъде посочено наименование на лицето което прави предложението, адрес, телефон, факс, е-мейл и наименование на предмета на обществената поръчка. Същото да се изпрати на адрес: гр. Варна, 9000, ул. „Преслав“ № 16, военно формирование 34400-Варна, от 09.30-12.00 и от 13.30 до 17.00 часа всеки ден.

6. Краен срок за представяне – 17.00 часа на 18.09.2019 г.

Приложение – Технически изисквания – 2 листа, не класифицирана информация.

КОМАНДИР НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ  
КОНТРААДМИР

Чл.4, т.1 от Регл.(ЕС  
2016/679

КИРИЛ МИХАЙЛОВ

2019 г.



зам. командир на ВМС  
Ол. адм. Георги Печев  
Заповед за заместване  
№ 89-01-457/10.09.19  
от М. 09.19

## ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

1. Доставка и подмяна на пирсово електроразпределително табло-модул 1-10бр.

№	наименование	изисквания	количество
1.	Модул 1	- демонтаж старо пирсово табло;	1бр.
		- направа фундамент 1500/700/150мм;	1бр.
		- направа корпус от ламарина d 2мм с размери L 1500мм, В 700мм, Н 1300мм, с антикорозионно покритие IP-43;	1бр.
		- главен автоматичен прекъсвач 500А;	1бр.
		- токови кръгове със защита автоматичен прекъсвач 250А и МНИ /минимално напреженов изключвател/ при отваряне вратичката на секцията на захранващия кабел на съответния обект;	3 бр.
		- вграден контакт 230V ,25А , IP-54;	1 бр.
		- вградени контакти 400V, 25А, IP-54 с разменени фази /по възможност единия еврокуплунг/;	2 бр.
		- механична ключалка;	1бр.
		- клеморед за подсъединяване на захранващи кабели и медни шини /комплект/;	1бр.
		- светлинна индикация вкл./изкл. към главен прекъсвач;	1 бр.
		- конструктивно решение за вентилация;	1бр.
		- монтаж на ново пирсово ел.табло;	1 бр.
		- присъединяване към електропреносната мрежа и заземителната уредба.	1бр.

минимални гаранционни срокове за изпълнение на СМР, съоръжения и строителни обекти;

## **2. Изисквания към участниците:**

2.1. Към момента на сключване на договоора избраният изпълнител трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ с покритие в размер не по-малко от 100000 лева.

2.2. Персонал, който ще изпълнява поръчката и членове на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както следва:

- длъжностно лице, изпълняващо дейностите на „Орган за безопасност и здраве при работа“ в строителството – 1 бр.;

- специалист за контрол по качеството/Отговорник по качеството – 1 бр.;

- изпълнителски персонал – минимум 4 бр. квалифицирани работници, които да притежават удостоверение за придобита квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавежданеот лицензиран център за професионално обучение.

2.3. Необходимо оборудване за изпълнение на поръчката.

2.4. Избраният изпълнител към момента на сключване на договора трябва да има валидна застраховка „Трудова злополука“, съгласно чл.52, ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

**3. Избраният изпълнител** трябва да представи на доставените ел. табла еднолинейни схеми и декларации за съответствие съгласно техническите изисквания.