

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за извършване на услуга по позиция 248 - III „Почистване на подземен вертикален цилиндричен стоманен резервоар Р – 3000 м³, предназначен за съхранение на гориво за дизелови двигатели.

1. Наименование на услугата.

Почистване на подземен вертикален цилиндричен резервоар Р – 3000 м³, предназначен за съхранение на гориво за дизелови двигатели.

2 Описание и обхват на услугата.

2.1. Описание.

Почистване и дегазация на резервоара.

2.2. Обхват на услугата.

2.2.1. Почистване на вътрешните повърхности от механични отпадъци и утайки.

2.2.2. Събиране, извозване и третиране на отпадъците от нефтопродуктите останали след почистването.

2.2.3. Дегазация посредством пропарване или обработка на вътрешните повърхности с химикал и вентилация до достигане на нормите за газ фри.

2.2.4. Обезмасляване вътрешните повърхности на резервоара за последващи огневи и ремонтни работи.

2.2.5. Проверка взривоопасните концентрации в резервоара след дегазацията и изготвяне на протокол за измерване факторите на работната среда.

2.2.6. Анализ на химичните агенти във въздуха в обекти за съхранение на ГСМ и оценка за пожаро и взривоопасност на обекта.

3. Изисквания към безопасността, опазване на здравето и опазване на околната среда.

3.1. Да се спазват правилата и нормите за противопожарна безопасност.

3.2. Да се спазват правилата и нормите за безопасност и охрана на труда - Наредба № 13 / 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

Фирмата да представи лиценз за работа с опасни отпадъци, издаден от Министерството на Околната Среда и Водите.

Изготвил:

СТАРШИ ЕКСПЕРТ ВЪВ В.Ф. 34400-42

МАЙОР

МИЛЕН КРЪСТЕВ