

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за доставка на система за зареждане на пожарогасители

№	Наименование	Колич. (бр.)	Изисквания, комплектация и предназначение
Система за зареждане на пожарогасители			
1.	Машина за пълнене (зареждане) на пожарогасители	1	<ul style="list-style-type: none"> - да е с възможност за зареждане на пожарогасители с прах, с CO² и с вода; - да е с дебит 8-10 кг/мин; - да е с възможност за пълнене на CO² пожарогасители от бутилка с дебит 420 кг/час; - да е оборудвана с въздушен компресор на минимум 8 bar; - да е оборудвана с електрона везна до 100 кг. и стяга за отвиване и завиване на крановете; - да съдържа набор с оборудване за нагнетяване на налягане в праховите пожарогасители, редуцир вентил за азот, ел. кабел 20 м. и чекмеджета за инструменти; - да включва обучение на обслужващия персонал (трима души) с цел придобиване на знания, умения и допуск за осъществяване на дейността „Сервизно обслужване на противопожарни уреди“.
2.	Глави за пожарогасители	50	-да са пригодени за пожарогасители от 6 до 12 кг.
3.	О – пръстени за пожарогасители	100	
4.	Манометри за пожарогасители	60	-да са пригодени за пожарогасители от 6 до 12 кг.
5.	Маркучи за пожарогасители	50	-да са пригодени за прахови пожарогасители от 6 до 12 кг.
6.	Маркучи за водни пожарогасители	50	-да са пригодени за водни пожарогасители 9 кг.

7.	Снегоструйници за СО ² пожарогасители	100	-да са пригодени за СО ² пожарогасители 5 кг.
8.	Пломби за пожарогасители	2000	

ИЗГОТВИЛ: СТАРШИ
МАЙОР ЕРТ ВЪВ В.Ф. 34400-11
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
05.2022 г.

Регламент (ЕС) 2016/679
във връзка с чл. 37 от ЗОП