

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

за доставка на пожарогасителни и пожарозащитни средства във военно
формирование 32140 - Варна

	Наименование	Количество (бр.)	Изисквания, комплектация и предназначение
1.	Водна помпа с бензинов двигател за противопожарни нужди (параграф 52030)	2	<ul style="list-style-type: none"> -помпата да е пригодена за работа с мръсна вода; - да е на рама с две колелета и дръжки, с възможност за транспортиране от един човек; - да има индикатор за маслото; - да е с възможност за ръчно запускане – тип въже; - да е от чугунен материал, с тегло 75-77 кг.; - максималната дълбочина на засмукване да не е под 8м.; - двигателят да е 4 тактов; - да е с въздушно охлаждане; - обема на двигателя да не е под 390 м³, с максималната мощност 13 к.с. / 3600 об./мин. и налягане не по-ниско от 8,4 бара; - двигателя да работи с масло 10W40 и 10W30; - всмукателния диаметър на помпата да е 75 mm или 100 mm ; - диаметър на изпускателя на помпата да е 75 или 100 mm, с преходник щорц 75; - максималния капацитет да не е по-малък от 60 м³/ч (1000 л/мин), напор не по-малък от 40 м.;

			<ul style="list-style-type: none"> - капацитета на горивния резервоар да не е под 6,1 л., при разход на гориво до 2,5 л/ч; - гаранционния срок да не е под 12 месеца.
2.	Дихателна тръба с огнепреградител размер 1½" (параграф 101552)	37	<ul style="list-style-type: none"> - да е предназначен за монтиране на дихателната тръба (отдушника) на резервоар за съхранение на нефтопродукти до 300 м³; - да е приложим за експлозивна група II А (БДСЕ N13463-1+АС: 2004); - изделието да се състои от вградени ограничители на пламък, свързани чрез технологична тръба с резба G 1 1/2".
3.	Дихателна тръба с огнепреградител размер 2" (параграф 101552)	3	<ul style="list-style-type: none"> - да е предназначен за монтиране на дихателната тръба (отдушника) на резервоар за съхранение на нефтопродукти над 300 м³; - да е приложим за експлозивна група II А (БДСЕ N13463-1+АС: 2004); - изделието да се състои от вградени ограничители на пламък, свързани чрез технологична тръба с резба G 2".

ИЗГОТВИЛ: СТАРШИ ЕКСПЕРТ В.Ф. 34400-11

МАЙОР

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

26.10.2022 г.

